Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (016) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl
Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej tel./fax (016) 621 25 02
Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej tel./fax (016) 621 27 10
Dział Głównego Mechanika i Transportu tel. (016) 621 20 81, Dział Oczyszczalni tel./fax (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (016) 621 54 71 w.212, fax: (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (016) 621 27 10 w.332, fax: (016) 621 27 10

DPT.2212.8.2021 **Jarosław, 2021.07.09**

Wytyczne do projektowania dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej do nieruchomości w rejonie dz. nr 2509, 2511/3, obr. 5 przy ul. Poniatowskiego w Jarosławiu".

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o. określa przedmiot opracowania i wytyczne do projektowania dla powyższego zadania inwestycyjnego w sposób następujący:

- zakresem projektu należy objąć budowę sieci wodociągowej w celu zasilenia w wodę budynków istniejących i planowanych na nieruchomościach w rejonie dz. nr 2509, 2511/3, obr. 5 przy ul. Poniatowskiego w Jarosławiu.
  Sieć wodociągową zaprojektować do wysokości działki nr ewid. gr. 2511/3,
- podłączenie do sieci wodociągowej Ø 110 PE - RC zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Nartowskiej w Jarosławiu,
- do budowy sieci wodociągowej stosować rury PE wytrzymałe na ciśnienie 1,6 MPa,
- projektować zasuwy, łączniki, hydranty ppoż. firmy Jafar lub równoważne,
- w węzłach połączeniowych przewidzieć kształtki kołnierzowe firmy Jafar lub równoważne,
- w przypadku przyjęcia rozwiązań z zastosowaniem metody podwiertu sterowanego, przy realizacji sieci wodociągowej stosować rury PE-100 RC dwuwarstwowe na ciśnienie 1,6 MPa,
- ciśnienie w sieci wodociągowej w tym rejonie wynosi 0,35 MPa,
- projektowana sieć wodociągowa winna zapewnić zaopatrzenie w wodę dla istniejącej i planowanej w tym rejonie zabudowy oraz zabezpieczyć zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych,
- przy projektowaniu należy uwzględnić warunki określone przez zarządcę drogi,
- dokumentację techniczną należy uzgodnić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu – Zespół ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, w naszym przedsiębiorstwie i pozostałych jednostkach zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- realizacja warunków nie może naruszać praw osób trzecich,
- warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

Prezes Zarządu
mgr Andrzej Wysocki