PWiK Jarosław Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (016) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl
Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej tel./fax (016) 621 25 02
Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej tel./fax (016) 621 27 10
Dział Głównego Mechanika i Transportu tel. (016) 621 20 81, Dział Oczyszczalni tel./fax (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (016) 621 54 71 w.212, fax: (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (016) 621 27 10 w.332, fax: (016) 621 27 10

DPT.341.277.2021

Jarosław, dnia 19.10.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99 EURO na wybór Wykonawcy inwestycji pn.:**„Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie”.**

W związku z §18 ust. 3 Regulaminu Udzielenia Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem) oraz Rozdziałem XII Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ) przygotowanej przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, iż w dniu 15.10.2021 wpłynęło, przesłane pocztą elektroniczną, pismo od Wykonawcy z prośbą o zmianę treści SWZ i odpowiedź na pytania.

W związku z powyższym na podstawie § 18 ust. 3, 4 Regulaminu oraz Rozdziału XII SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ i odpowiada na pytania Wykonawcy.

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zmianę treści SIWZ:

Pytanie nr 1:
W związku z zapisem w dokumentacji technicznej pkt 5.2.2. cyt." W przypadku całkowitego zniszczenia prętów zbrojeniowych należy je wymienić na nowe, poprzez wykucie uszkodzonych części zbrojenia i powiązanie nowych prętów z istniejącymi na zakład długości z obu stron 60 cm. Po wykonaniu tych prac uzupełnić ubytki betonem C25/30 z domieszkami chemicznymi poprawiającymi jego wodoodporność i agresywność środowiska" prosimy o odpowiedź w jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć roboty budowlane w przypadku, kiedy w trakcie wykonywania robót okaże się, że istniejące zbrojenie jest w znacznym stopniu skorodowane i nadaje się w całości do wymiany? Nadmieniam, że podczas wizji lokalnej wykonawca nie jest w stanie tego ocenić.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiajacy nie będzie dokonywał zmiany treści SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ oraz załacznikami do SWZ dla przedmiotowego postępowania przetargowego rozliczenie robót jest w formie ryczałtowej. Cenę oferty stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe łącznie z podatkiem od towarów i usług należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe winno zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:
Z uwagi na liczne prace budowlane prosimy o dołączenie do dokumentacji rysunków konstrukcyjnych istniejących zbiorników.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

PWiK Jarosław Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (016) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl
Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej tel./fax (016) 621 25 02
Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej tel./fax (016) 621 27 10
Dział Głównego Mechanika i Transportu tel. (016) 621 20 81, Dział Oczyszczalni tel./fax (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (016) 621 54 71 w.212, fax: (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (016) 621 27 10 w.332, fax: (016) 621 27 10

Zgodnie z zapisami SWZ integralną częścią dokumentacji przetargowej dla przedmiotowego postępowania jest dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót. Jednym z elementów dokumentacji projektowej jest „Opinia techniczna stanu zbiorników, rurociągów, armatury odcinającej i elementów konstrukcyjnych".

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia są dla potencjalnych wykonawców wiążące i należy je obligatoryjnie ująć w składanych ofertach oraz, że nie powodują one zmiany terminu złożenia i otwarcia ofert dla przedmiotowego postępowania.

Prezes Zarządu
mgr Andrzej Wysocki