Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (016) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl
Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej tel./fax (016) 621 25 02
Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej tel./fax (016) 621 27 10
Dział Głównego Mechanika i Transportu tel. (016) 621 20 81, Dział Oczyszczalni tel./fax (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (016) 621 54 71 w.212, fax: (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (016) 621 27 10 w.332, fax: (016) 621 27 10

DPT.341.277.2021 Jarosław, dnia 22.10.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5349999,99 EURO na wybór Wykonawcy inwestycji pn.:**„Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie”.**

W związku z §18 ust. 3 Regulaminu Udzielenia Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. (zwanego dalej Regulaminem) oraz Rozdziałem XII Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ) przygotowanej przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, iż w dniu 19.10.2021 wpłynęło, przesłane pocztą elektroniczną, drugie pismo od Wykonawcy z prośbą o zmianę treści SWZ i odpowiedź na pytania.

W związku z powyższym na podstawie § 18 ust. 3, 4 Regulaminu oraz Rozdziału XII SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ i odpowiada na pytania Wykonawcy.

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zmianę treści SIWZ:

Pytanie nr 1:
W przedmiarze w pozycji nr 2.40 podana jest pokrywa nastudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 80 cm, natomiast na rysunkach brak jest mowy o takich robotach. Prosimy o wskazanie na rysunkach, w którym miejscu należy wykonać w/w roboty.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Lokalizacja studzienki na rysunkach nie ma wpływu na jej wycenę. Studzienkę należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową, którą stanowi projekt techniczny, przedmiary, STWiORB oraz SWZ.

Pytanie nr 2:
W przedmiarze w pozycji nr 2.39 podany jest kominek włazowy z kręgu betonowych o średnicy 80 cm do komory nr 1, natomiast w komorze zasuw nr 1 nie ma możliwości wykonania takich robót ponieważ zgodnie z rysunkami właz komory jest przy samym gruncie. Prosimy o wskazanie na rysunkach, w którym miejscu wykonać w/w roboty.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Wycenić studzienkę zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 3:
Prosimy o podanie dla drabin:
- grubość blachy profilu, szczebli, kosza
- wymiar profilu drabiny
- wymiarów (długość, szerokość, wysokość) szczebli
- z jakiego materiału mają być wykonane

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (016) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl
Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej tel./fax (016) 621 25 02
Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej tel./fax (016) 621 27 10
Dział Głównego Mechanika i Transportu tel. (016) 621 20 81, Dział Oczyszczalni tel./fax (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (016) 621 54 71 w.212, fax: (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (016) 621 27 10 w.332, fax: (016) 621 27 10

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Wycenić drabiny stalowe zgodnie z przedmiarem i zasadami sztuki budowlanej.

Pytanie nr 4:
Prosimy o podanie dla barierek:
- długości mb barierek

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Wycenić barierki zgodnie z przedmiarem, dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej.

Pytanie nr 5:
Prosimy o podanie długości kątownika 40x40 mm wskazanego w punkcie 5.2.1 opisu technicznego PW Zb.wody czystej – opis techniczny.

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Przyjąć długość kątownika zgodnie z dokumentacją. Jego cena nie ma żadnego wpływu na wartość końcową oferty.

Pytanie nr 6:
Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane włazy.

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Włazy żeliwne.

Pytanie nr 7:
Prosimy o podanie rozwiązanie konstrukcyjnego do przepustnic czy mają one być międzykołnierzowe czy kołnierzowe czy jeszcze jakieś inne.

Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zastosować przepustnice zgodnie i dokumentacją.

Pytanie nr 8:
Prosimy o podanie z jakiego materiału mają być wykonane przedłużenia trzpienia (obudowy lub przedłużki) dla przepustnic.

Odpowiedź na pytanie nr 8:
Z takiego samego materiału jak rury.

Pytanie nr 9:
Prosimy o podanie ile przepustnic ma mieć napęd ręczy na przepustnicy, a ile ma być sterowane z kolumienki z napędem ręcznym.

Odpowiedź na pytanie nr 9:
Wycenić zgodnie z dokumentacją i przedmiarem.

Pytanie nr 10:
W dokumentacji jest podane uszczelnienie przepustnicy H-Epdem, które ma zakres stosowania w temperaturze od -34 do 140 stp.C. Z doświadczenie Wykonawcy takich temperatur nie ma w wodzie wodociągowej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści uszczelnienie Epdem, które spełnia zadania przy aplikacja wodnych i jest szeroko stosowane.

Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych.

Pytanie nr 11:
W dokumentacji jest podany korpus przepustnicy z A351 CF8M. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści korpus z żeliwa sferoidalnego, które spełnia zadania przy aplikacja wodnych i jest stosowane oraz jest tańszym rozwiązaniem.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław

Sekretariat Zarządu tel./fax (016) 621 62 66, 621 29 17, 623 34 60
www.pwik-jaroslaw.pl, e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl
Dział Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej tel./fax (016) 621 25 02
Dział Produkcji Wody i Gospodarki Wodomierzowej tel./fax (016) 621 27 10
Dział Głównego Mechanika i Transportu tel. (016) 621 20 81, Dział Oczyszczalni tel./fax (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Ścieków tel. (016) 621 54 71 w.212, fax: (016) 621 54 71
Pracownia Chemiczna Badania Wody i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody tel. (016) 621 27 10 w.332, fax: (016) 621 27 10

Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych.

Pytanie nr 12:
W dokumentacji podany jest temperatura 80 stp.C dla przepustnicy. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści przepustnice, które mają zakres temperatury do 70 stp.C. Takie rozwiązanie jest szeroko stosowane w aplikacjach wodnych.

Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych.

Pytanie nr 13:
W dokumentacji podany jest parametr wody z chlorem 3% CLO2 i CL 3 mg/l dla przepustnicy. Zbiorniki są na wodę czystą więc prosimy i informację po co taki parametr na chlor? W przypadku braku uzasadnienie prosimy o wykreślenie w/w zapisu. Jeśli Zamawiający nie wykreśli w/w zapisu prosimy o podanie producentów armatury, którzy w/w zapis spełniają.

Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zbiornik wody czystej oprócz funkcji magazynowej pełni funkcję technologiczną, jako komora reakcyjna (bezpośredni kontakt z wodą chlorową). W związku z powyższym musi spełniać powyższy warunek. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia są dla potencjalnych wykonawców wiążące i należy je obligatoryjnie ująć w składanych ofertach oraz, że nie powodują one zmiany terminu złożenia i otwarcia ofert dla przedmiotowego postępowania.

Prezes Zarządu
mgr Andrzej Wysocki