



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W JAROSŁAWIU
ul. Grunwaldzka 7
37-500 Jarosław

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o.

Wpłynęło dnia: 2025-08-25

L. dz. 3048

Za: _____ podpis _____

DL/DN *[Signature]*

PSK.9022.10.1.2025

Jarosław 2025-08-25

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

działając na podstawie:

- art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416),
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz.572 z późn.zm.),
- § 9 ust.1,2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art.12 ust. 4, art. 12a ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),

po zapoznaniu się z wnioskiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław znak: DL.4041.1.2025 z dnia 30.07.2025 r. (data wpływu: 04.08.2025 r.) o przeprowadzenie kontroli systemu zarządzania w laboratorium PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. w Pracowniach: Chemicznej Badania Wody i Mikrobiologicznej Badania Wody w celu uzyskania zatwierdzenia systemu zarządzania do wykonywania badań w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku znak: POL.9011.1.7.2025 z dnia 18.08.2025 r. i wynikami kontroli przeprowadzonej przez wyznaczonych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Przeworsku zawartymi w dołączonym do pisma protokole z kontroli laboratorium ubiegającego się o uzyskanie „Zatwierdzenia systemu zarządzania” z dnia 18.08.2025 r. w **Laboratorium: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław - Pracownia Chemiczna i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody zlokalizowanym w Muninie, ul. Wodna 15**

zatwierdza

udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zgodny z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław w Pracowniach: Chemicznej Badania Wody i Mikrobiologicznej Badania Wody, zlokalizowanym w Muninie, ul. Wodna 15 w zakresie pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badanych parametrów, tj.: mętność, stężenie chloru wolnego, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa (w temperaturze 25°C), sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna), stężenie chlorków, stężenie azotanów, stężenie jonu amonowego, stężenie żelaza ogólnego, indeks nadmanganianowy, stężenie glinu, zapach, smak, ogólna liczba drobnoustrojów w 22°C,

liczba Enterokoków kałowych, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba bakterii Clostridium perfringens

w terminie do dnia - **do dnia 25.08.2026 r.**

Uzasadnienie

W dniu 04.08.2025 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław znak: DL.4041.1.2025 z dnia 30.07.2025 r. o przeprowadzenie kontroli systemu zarządzania w laboratorium PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. w Pracowniach: Chemicznej Badania Wody i Mikrobiologicznej Badania Wody w celu uzyskania zatwierdzenia systemu zarządzania do wykonywania badań w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu pismem z dnia 06.08.2025 r. znak: PSK.9011.1.40.2025 przekazał ww. wniosek do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wyznaczenie pracowników innej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej województwa podkarpackiego celem przeprowadzenia kontroli systemu zarządzania w Laboratorium PWiK w Jarosławiu w Pracowniach: Chemicznej Badania Wody i Mikrobiologicznej Badania Wody.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem znak: SK.9011.6.21.2025.KSZ z dnia 06.08.2025 r. wyznaczył pracowników PSSE w Przeworsku do przeprowadzenia kontroli Laboratorium PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. wykonującego badania wody przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań.

Po dokonaniu przez wyznaczonych pracowników PSSE w Przeworsku przeglądu przekazanych przez PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. dokumentów i załączników nr 1-9 oraz przeprowadzonej, w dniu 13.08.2025 r. kontroli laboratorium w siedzibie Laboratorium PWiK zlokalizowanym w Muninie, ul. Wodna 15 – Pracownia Chemiczna i Mikrobiologiczna Badania Wody w celu zatwierdzenia systemu jakości badań w zakresie parametrów zawartych w załączniku nr 4 wskazanych przez PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o., tj. mętność, stężenie chloru wolnego, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa (w temperaturze 25°C), sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna), stężenie chlorków, stężenie azotanów, stężenie azotynów, stężenie jonu amonowego, stężenie żelaza ogólnego, indeks nadmanganianowy, stężenie glinu, zapach, smak, ogólna liczba drobnoustrojów w 22°C, liczba Enterokoków kałowych, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba bakterii Clostridium perfringens – sporządzono protokół z kontroli laboratorium ubiegającego się o uzyskanie „Zatwierdzenia systemu zarządzania” z dnia 13.08.2025 r.

W dniu 18.08.2025 r. pismem znak: POL.9011.1.7.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku przekazał do PPIS w Jarosławiu ww. protokół z kontroli.

Po zapoznaniu się z protokołem kontroli laboratorium ubiegającego się o uzyskanie „Zatwierdzenia systemu zarządzania” z dnia 13.08.2025 r. stwierdzono, co następuje:

1. Laboratorium „Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu” posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez PCA nr AB 836 z dnia 18 sierpnia 2020 r. Zakres akredytacji obejmuje parametry badane w wodzie, które jednostka kontrolowana wskazała do zatwierdzenia, za wyjątkiem: stężenia chloru wolnego, stężenia

chlorków, indeksu nadmanganianowego, smaku, zapachu, liczby bakterii Clostridium perfringens.

2. Laboratorium wykonuje badania wody w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie grupy A zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Jarosławiu harmonogramem pobierania próbek wody na rok 2025 oraz w ramach wykonywanych usług dla podmiotów zewnętrznych.

3. PWiK Jarosław sp. z o.o. zatrudnia próbkobiorców. Próbkiobiorcy posiadają zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych odbywa się na podstawie normy PN-ISO 5667-5:2017-10, zaś do badań mikrobiologicznych PN-EN-ISO 19458:2007.

4. Laboratorium wykonuje badania wg obowiązujących Polskich Norm. W przypadku stosowania norm wycofanych bez zastąpienia, klient o tym fakcie jest informowany przez laboratorium. Sposób obliczania poprawności, precyzji, granicy oznaczalności, wykrywalności i niepewności rozszerzonej dla metod wskazanych do zatwierdzenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

5. Pracownia Chemiczna i Mikrobiologiczna Badania Wody PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. w ocenianym obszarze posiada właściwe i kompletne wyposażenie do realizacji badań. Wyposażenie pomiarowe stosowane w laboratorium umożliwia uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych wyników badania próbek wody.

6. Wyniki oraz obliczenia dotyczące pomiarów próbek wody wraz z protokołami kontrolnymi są zapisywane poprawnie w zeszytach analityka.

7. Laboratorium monitoruje swoje działania poprzez porównywanie z wynikami innych laboratoriów, uwzględniając uczestnictwo w badaniach biegłości zgodnie z "Harmonogramem uczestnictwa (ZDPO 9/2 Wyd. 1 data wyd. 16.03.2020 r.)", a następnie poddaje je przeglądowi w celu analizy.

Podsumowując Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław - Pracownia Chemiczna i Pracownia Mikrobiologiczna Badania Wody zlokalizowane w Muninie, ul. Wodna 15 w zakresie badań laboratoryjnych spełnia wymagania prawne dla wnioskowanych parametrów i metodyk badań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, po przeanalizowaniu całości akt sprawy, zatwierdził system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław w Pracowniach: Chemicznej Badania Wody i Mikrobiologicznej Badania Wody, zlokalizowanym w Muninie, ul. Wodna 15 - zgodnie z zakresem obejmującym parametry badane w wodzie, które jednostka kontrolowana wskazała do zatwierdzenia - załącznik nr 4 (wykaz parametrów, metod badawczych i ich zakres do zatwierdzenia przez PPOIS/PGIS) załączony do protokołu kontroli laboratorium ubiegającego się o uzyskanie „Zatwierdzenia systemu zarządzania” - tj. mętność, stężenie chloru wolnego, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa (w temperaturze 25°C), sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna), stężenie chlorków, stężenie azotynów, stężenie azotanów, stężenie jonu amonowego, stężenie żelaza ogólnego, indeks nadmanganianowy, stężenie glinu, zapach, smak, ogólna liczba drobnoustrojów w 22°C, liczba Enterokoków kałowych, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba bakterii Clostridium perfringens.

Uzyskanie zatwierdzenia laboratorium regulują n/w podstawy prawne:

§ 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - stanowi:

ust. 1 W ramach nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody **właściwy państwowy powiatowy** lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, w zakresie udokumentowania systemu jakości prowadzonych badań wody, który powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025.

ust. 2 **Właściwy państwowy powiatowy** lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje kontroli laboratorium, o której mowa w ust. 1, poprzez wskazanie:

1) spośród pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej osób do przeprowadzenia kontroli, a w przypadku braku w strukturze organizacyjnej powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej laboratorium, wystąpienie z wnioskiem do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o wskazanie laboratorium znajdującego się w strukturze organizacyjnej innej powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, z obszaru danego województwa lub z obszaru innego województwa, którego pracownicy mogą być wyznaczeni do przeprowadzenia kontroli, albo

2) dwu- lub trzyosobowych zespołów do przeprowadzenia kontroli spośród osób wyszczególnionych na liście, o której mowa w ust. 3; do zespołu powinien być powołany co najmniej jeden pracownik laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz.757) - stanowi:

Art. 12 ust. 4 Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Art. 12a ust. 2 Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4, jest dokonywane każdego roku przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego na podstawie:

- 1) zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek wody;
- 2) wykazu badań prowadzonych przez laboratorium, charakterystyki metod badawczych oraz dokumentacji potwierdzającej poprawność badań, o których mowa w ust. 3;
- 3) zestawienia wyników i oceny badań biegłości wykonanych nie później niż dwa lata od dnia wystąpienia o zatwierdzenie.

Art. 12a ust. 6 Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 4, w zakresie zgodności systemu jakości prowadzonych badań z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC-17025.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu postanowił orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia

(art.41§ 1 i 2 Kpa)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
mgr inż. Jadwiga Marycka - Legeny
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o, ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław - e-Doręczenia
2. a/a BB

Do wiadomości:

3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16 – e-Doręczenia, e-mail: hk.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl
- 4.Laboratorium Higieny Komunalnej PSSE Jarosław -e-mail:ol.psse.jaroslaw@sanepid.gov.pl